



Unterhaltsanweisung

für dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtungen auf Stahl

Geht an Eigentümer / Nutzer:	
Betrifft Objekt:	
Beschichtete Bauteile: genaue Örtlichkeit im Objekt: Stahlprofiltyp:	
Brandschutzsystem + VKF-Nr. Systemhalter (Name, Ort, Telefon-Nr.): Feuerwiderstand:	VKF-Nr. <input type="checkbox"/> R 30 <input type="checkbox"/> R 60
Zertifizierter Applikateur:	VKF-Nr.
Ausführungszeitraum:	Monat Jahr

Hinweise

- Bei der aufgeführten Liegenschaft wurde eine Brandschutzbeschichtung auf Stahlbauteile aufgebracht.
- Eigentümer und Nutzer der Liegenschaft sind gegenüber der Feuerpolizei für die Einhaltung dieser Unterhaltsanweisung verantwortlich.
- Unterhalt durch Eigentümer/Nutzer: Keine Reinigung mit Chemikalien und/oder abrasiven Scheuermitteln. Leichtes Haushaltsreinigungsmittel möglich, nur mattfeucht reinigen.
- Ummantelungen und Beschichtungen der brandgeschützten Stahlbauteile sind nicht zulässig.
- Um das Aufschäumen der Beschichtung im Brandfall nicht zu behindern, ist ein Freiraum von mm erforderlich. Mobiliar, Einbauten, flächige Befestigungen und mechanische Schutzvorkehrungen müssen diesen Mindestabstand zu brandgeschützten Stahlbauteilen einhalten. – Einzelne Befestigungsklemmen (für Stromkanäle etc.) werden toleriert.
- Visuelle Zustandskontrollen durch Eigentümer / Nutzer: Kontrollintervalle siehe nachstehende Tabelle. Falls Verletzungen oder Mängel vorliegen, muss eine Fachperson (z.B. VKF-zertifizierter Applikateur oder Systemhalter-Experte) beigezogen werden. Kontrollergebnisse schriftlich festhalten und archivieren!
- Instandhaltung durch Fachfirma: Verletzungen mit einem Durchmesser grösser als 25 mm müssen unverzüglich durch einen VKF-zertifizierten Applikateur ausgebessert werden (Verzeichnis siehe www.vkf.ch oder www.szs.ch).
- Die Brandschutzbeschichtung darf nur mit einer systemgeprüften Deckbeschichtung überarbeitet werden. Nähere Auskünfte durch den Systemhalter.

Visuelle Zustandskontrollen:	durch Eigentümer/Nutzer erstmalig am: dann in Intervallen von <input type="checkbox"/> 1 Jahr <input type="checkbox"/> 2 Jahren	zusammen mit einer Fachperson erstmalig am: dann in Intervallen von Jahren
------------------------------	--	---

Kopien des ausgefüllten Formulars gehen an:	Feuerpolizei: Systemhalter:
---	--